

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 13»**

14 мкрн., зд.№ 20, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628311
Телефон: 24-99-60,
факс: 23-74-76
E-mail: sosh13_ugansk@mail.ru

« 04 » апреля 2017 № 319

Главному государственному
инспектору по пожарному надзору
по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и
Нефтеюганскому району
Варлову Е.Ю.

**О принятых мерах по устранению нарушений
требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" направляет в Ваш адрес информацию об устранении нарушений требований пожарной безопасности (Предписание от 28.02.2017 г. № 6/1/1)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует исполнительная документация на оповещатель пожарный (ОП), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Исполнительная документация на оповещатель пожарный (ОП), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре восстановлена (копии документов прилагаются, 3 листа).
2.	Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации) проводятся не в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.	Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации) проведены в соответствии с технической документацией завода-изготовителя (Копия Акта приемки оказанных услуг от 24.03.2017 г. № 113 прилагается).

Директор



И.В.Канаев

Исполнитель:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе,
Харисова Зилия Минуллоевна, 237140

