

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02  
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,  
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**  
(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а  
дом, телефон: 8 (3463) 23-01-04, E-mail: ogpn-yugansk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 6/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты**  
**и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 13»  
(МБОУ «СОШ № 13»)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району Варлова Евгения Юрьевича от 08 февраля 2017 года № 6, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«13» февраля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«20» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«22» февраля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«28» февраля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(4 рабочих дня, 6 часов) проведена плановая выездная проверка:

Порсуковым Арсланханом Алевовичем, старшим инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

объекта защиты - здание общеобразовательного учреждения «СОШ № 13», используемого (эксплуатируемого) юридическим лицом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 13», находящегося по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 14 мкр., 20

совместно с директором МБОУ «СОШ № 13» Канаевым Игорем Викторовичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует исполнительная документация на оповещательный пожарный оповещения и эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25	01.05.2017	



№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		апреля 2012 г. N 390); п. 4.2.7.2 ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; раздел 5 п. 5.1.2, таблица 1 ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы		
2.	Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации) проводятся не в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.	п. 63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.05.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
«28» февраля 2017 г.



А.А. Порсуков

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «СОШ № 13»  
Канаев Игорь Викторович  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2017 г.

Телефон доверия Главного управления (3467) 39-77-77